

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Fixed, flush-type socket-outlet with side-earthing contact.

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurZ.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
Wierbka, ul. Główna 128, PL 42-436 Pilica, PolandName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantZ.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
Wierbka, ul. Główna 128, PL 42-436 Pilica, PolandName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineZ.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
Wierbka, ul. Główna 128, PL 42-436 Pilica, PolandNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page Additional Information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

16 A; 250 V~; (A): IP20; (B): IP44

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Model / Type Ref.  
Ref. De type

series AS, type: (A): 1317, 1324; (B): 1319

Additional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent  
être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page Additional Information on page 2A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60884-1:2002+A1:2006

Ed. 3

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of  
this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce CertificatLO-12.107/I/E  
LO-12.107/II/E  
LO-12.107/III/EThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationSEP – BBJ  
ul. M. Pożaryskiego 28  
04-703 Warszawa  
POLANDPhone: +48 22 812 69 38  
Fax: +48 22 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj.pl

Date: 2012-07-23

Signature:

Janusz Okólski  
Director