

CERTYFIKAT Nr 20/19/Z

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Nazwa i adres producenta: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Miejsce produkcji: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Nazwa wyrobu: Łącznik hotelowy - podtynkowy, w obudowie izolacyjnej, z zaciskami gwintowymi, wrażliwymi na czynnik zewnętrzny (karta startowa) typ ŁP-15...S.
230V, 50Hz, 3200W/750W, IP20

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:**PN-EN 60669-1:2006+A2:2008+IS1:2009+Ap1:2009 (IDT EN 60669-1:1999/A2:2008/IS1:2009),
PN-EN 60669-2-1:2007+A1:2009+A12:2010 (IDT EN 60669-2-1:2004/A1:2009/A12:2010)**

Ocenę zgodności dokonano na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/19/15 z dnia 15.02.2019 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 73/2018 z dnia 18.06.2018 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 15.03.2019 r. do 14.03.2022 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 15.03.2019 r.

**Załącznik
do Certyfikatu nr 20/19/Z
z dnia 15.03.2019 r.**

Typoszereg łączników instalacyjnych hotelowych:

Lp.	Nazwa wyrobu	Seria	Typ	Odmiana	Rodzina
1	Łącznik hotelowy	Aria	2153	ŁP-15US	Łp-15...S
2	Łącznik hotelowy	As	1342	ŁP-15GS	
3	Łącznik hotelowy	Gazela	512	ŁP-15JS	
4	Łącznik hotelowy	Impresja	1041	ŁP-15YS	
5	Łącznik hotelowy	Karo	1546	ŁP-15SS	
6	Łącznik hotelowy	Sonata	1107	ŁP-15RS	

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela